



	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2570	หน้า 1/1
รหัสครุภัณฑ์ วท. ทำหลวง ฯ /2570 ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU (ราคารวมค่าติดตั้ง)		
1. รายละเอียดทั่วไป 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU (ราคารวมค่าติดตั้ง) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 2.รายละเอียดทางเทคนิค 2.1 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2.2 ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 2.3 เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 2.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 2.5 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 2.6 มีกรองอากาศในตัว และมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) ไม่น้อยกว่า 13 2.7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2.7.1 แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ (1) สวิตช์ 1 ตัว (2) ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน พร้อมฝาครอบท่อทองแดง (3) สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 3.รายละเอียดอื่น ๆ 3.1 ต้องทำการติดตั้งให้เรียบร้อย 3.2 รับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 ประธานกรรมการ (นายวิศาล เพ็ชรมุณี)	 กรรมการ (นายวิชญ์ ทองมา)	 กรรมการ (นายยุทธพล โสวัตร)
 กรรมการ (นายวัชร ศิริวงษ์)	 กรรมการ (นายชาติชาย หัตถอน)	